



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ21.Н.00002

№ ПС 002810

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ГРАТЕКС» (ООО «ГРАТЕКС»).
Адрес: 107023., г. Москва, Измайловский Вал, д.30, стр.6. ОГРН 1137746689090.
Тел. 8(499)394-42-32. Тел/факс 8 (499) 519-00-40 e-mail: info@proffitex.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ГРАТЕКС» (ООО «ГРАТЕКС»).
Адрес: 107023., г. Москва., Измайловский Вал, д.30, стр.6. ОГРН 1137746689090.
Тел. 8(499)394-42-32. Тел/факс 8 (499) 519-00-40 e-mail: info@proffitex.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "ГОСТТЕСТ", ОГРН 1175053006578 свидетельство о подтверждении компетентности ОС по сертификации продукции № ССБК RU.ПБ21 действительно до 07 августа 2020г., адрес: 143900, Московская область ул. Звездная, д.7, стр.1, оф.606 тел/факс: +7 (495) 645-52-60.
Эл. почта: info@gosttet.su

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкция перекрытия состоящего из многослойной плиты перекрытия (типы ПБ62-124,54-21, ПБ60-124,54-21, ПБ42-124,54-21, ПБ21-12-21) толщиной 220 мм, марки бетона В25, с толщиной слоя бетона до арматуры не менее 20 мм с покрытием на основе огнезащитной краски Proffitex 201 (ТУ 2316-001-17864271-2013), нанесенной согласно ТР № 001/13 от 12.12.2013 г.
Серийный выпуск.

код ОКПД2 (ОКП)
23.61.12.142
(58 4200)

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ в редакции от 10.07.2012 №117-ФЗ). ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»; ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 2ГД-17 от 25.08.2017 г. ИЛ ООО «ГОСТТЕСТ», свидетельство о подтверждении компетентности ИЛ на выполнение работ в области оценки соответствия продукции № ССБК.RU.21ПБ21 до 07.08.2020 г. Предел огнестойкости конструкции REI 150, при толщине сухого слоя 1,0 мм и расходе краски 1,7 кг/м².

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация производителя. Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008, IDT) № ST.RU.001.P39216 до 15.10.2017 г., выдан ОС «СК-Групп», рег № РОСС.RU.31191.04.ЖНЧ0.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.08.2017 по 27.08.2022

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации)

А.Н. Ерофеев

Эксперт (эксперты)

А.Е. Лебедев

